

# 南投縣明潭國小 113 學年度日月潭消防分隊到校宣導照片



## 標題：避免一氧化碳中毒

一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後，經常會有疲倦、昏眩等不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏迷中死亡。居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致。

**一氧化碳中毒症狀** 即時警覺 保障生命安全!

低 一氧化碳濃度 高

頭痛 想吐 意識不清 死亡

原來熱水器裝錯 會一氧化碳中毒!

**一  
氣  
化  
碳  
中  
毒** 處置措施

- 1 立即停止使用熱水器，打開窗戶通風。
- 2 前往室外避難，撥打119電話求助。
- 3 患者如無呼吸心跳，請依急救步驟實施心肺復甦(CPR)。

內政部消防署  
National Fire Agency,  
Ministry of the Interior, R.O.C.

廣告

Detailed description: The infographic features a central horizontal bar representing carbon monoxide concentration, ranging from 'Low' (green) to 'High' (red). Below this bar are four panels illustrating symptoms: 'Headache' (a person holding their head), 'Nausea' (a person at a table), 'Loss of consciousness' (a person slumped on a bed), and 'Death' (a person lying in a bathtub). A speech bubble points to a water heater, stating that incorrect installation can lead to poisoning. At the bottom, three numbered steps provide emergency actions: stop using the heater, move to fresh air, and call 119. The National Fire Agency logo and name are also present.

標題：拒絕使用逾期鋼瓶

對於瓦斯行送來之容器，應注意容器護圈上是否清晰貼示檢驗卡，並注意檢驗卡左上角「下次檢驗期限」，若該檢驗期限日期已過期或無檢驗卡，即為不合格瓦斯桶，應立即拒絕使用、退換或撥打檢舉專線 119。

內政部消防署  
www.nfa.gov.tw

廣告

# 辨識合格鋼瓶 避免災害降臨

瓦斯鋼瓶護圈內側必須貼有合格標示，  
並應注意「下次檢驗期限」不可過期！

下次檢驗期限	105年01月01日
容器規格	20 公斤
容器實重	(含閥) 22.1 公斤
檢驗場代號	AD9520123456
製造場代號	3MC001
出廠耐壓試驗日期	95年01月01日
定期檢驗日期	100年01月01日

下次檢驗期限	105年01月01日
容器規格	20 公斤
容器實重	(含閥) 18.6 公斤
檢驗場代號	EG0020123456
製造場代號	EG
出廠耐壓試驗日期	100年01月01日

新出廠5年內新品之卡片

## 發現不合格鋼瓶，請撥 119!

### 不合格鋼瓶的判定方式

- 1 超過下次檢驗期限仍未送檢
- 2 合格標示遭塗改、污損
- 3 護圈上未貼有合格標示

# 標題：禁止兒童燃放一般爆竹煙火種類

兒童，係指依兒童及少年福利法第 2 條所稱未滿 12 歲之人，依內政部 99 年 8 月 2 日台內消字第 0990823580 號公告禁止兒童燃放之一般爆竹煙火種類如下，且不得販賣予該對象，違反規定者，依「爆竹煙火管理條例」29 條第 1 項第 4 款規定予以處罰。

升空類：例如小高空、空中美人等。

飛行類：例如沖天炮、笛聲炮等。

摔炮類。

